

Uwaga!
1/ W rozdzielnicy wnĕtrzowej TKW zdemontowaĆ aparaturĕ od instalacji wentylacji.
2/ W miejsce zdemontowanych aparatów w TKW zainstalowaĆ rozdzielnicĕ naŞciennĄ bez drzwi z rezerwĄ na min. 12 moduåów.
3/ W pomieszczeniu kuchni naleÛy zainstalowaĆ lokalnĄ szynĕ wyrównawczĄ do któ rej naleÛy doåĄczyĆ wszystkie czĕŞci przewodzĄce obce, tj. rury, kotåy, kanaåy wentylacyjne, itp.
4/ LokalnĄ szynĕ wyrównawczĄ przyåĄczyĆ do uziomu otokowego.
5/ WyåĄczniki remontowe zainstalowaĆ jak najbliÛej zasilanych urzĄdzeŃ.

OCHRONA PRZECIWPORAŁENIOWA
- samoczynne wyåĄczenie zasilania w ukåadzie TN-C-S oraz wyåĄcznik rónicowoprĄdowy

EURO-PROJEKT
STUDIO ARCHITEKTURY

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA SIEMIATYCZE. MODERNIZACJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 5 W SIEMIATYCZACH, UL. GEN. W. ANDERSA 9, DZ. NR EW. 471/12, 471/14, 488/22, 489/2, 493/2, 557/2, 559/1, 561/2, 980/2.

Nr rys:	Temat rys:	Data: 11.06.2014r
E-2	SCHEMAT ZASILANIA	Skala: 1:50
Projektant:	mgr inż. Szymon Bielaga nr upr. PDL/0143/POOE/12	Podpis: