

Uwaga!
1/ Rozdzielnica RW w wykonaniu natynkowym,
z drzwiami zamykanymi na klucz, stopieŒ ochrony IP44.
2/ W tablicy RW pozostawiÍ rezerwň w iloŜci min. 12 moduğ w.
3/ Dokonaí podziağu punktu PEN na N i PE w rozdzielnicy RW,
miejsce podziağu naleŨy przygÓczyí do uziomu otokowego budynku.
4/ W pomieszczeniu kuchni naleŨy zainstalowaí lokalnŃ szynň
wyr· wnawczŃ do kt· rej naleŨy dogÓczyí wszystkie czňŜci
przewodzŃce obce, tj. rury, kotğy, kanağy wentylacyjne, itp.
5/ LokalnŃ szynň wyr· wnawczŃ przygÓczyí do uziomu otokowego.
6/ WygÓczniki remontowe zainstalowaí jak najbliŨej zasilanych
urzŃdzeŒ

OCHRONA PRZECIWPORAŧENIOWA
- samoczynne wygÓczenie zasilania w ukğadzie TN-C-S
oraz wygÓcznik r· Ũnicowoprňdowy

EURO-PROJEKT
STUDIO ARCHITEKTURY

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA SIEMIATYCZE. MODERNIZACJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SIEMIATYCZACH, UL. OGRODOWA 2, DZ. NR EW. 1247.

Nr rys:	Temat rys:	Data: 11.06.2014r
E-2	SCHEMAT ZASILANIA	Skala: 1:50
Projektant:	mgr inŜ. Szymon Biełaga nr upr. PDL/0143/POOE/12	Podpis: