SCHEMAT TECHNOLOGICZNY



LEGENDA:

1. Kocioł gazowy ecoCRAFT VKK 1206/3–E HL firmy Vaillant lub równoważny
2. Grupa bezpieczństwa kotła nr0020060829 z SYR 1915 1" lub równowazny
3. Naczynie wzbiorcze Reflex N200 lub równoważne
4. Ogranicznik ciśnienia min i max Vaillant lub równoważny
5. Sprzęgło hydrauliczne WH 160 lub równoważne
6. Rozdzielacz DN80
7. Separator powietrza (np. Spirovent) lub równoważny
8. Stacja uzdatniania wody– zmiękczacz wody BWT typ EUROMAT 25Z lub równoważna
9. Pompa Stratos 40/1–8 CAN PN6/10 WILO lub równoważna
9a. Rezewrowa Pompa Stratos 40/1–8 CAN PN6/10 WILO lub równoważna
10. Pompa obiegu kotła z regulowaną prędkością obrotową nr kat.0020022253 lub równoważna
11. Neutralizator kondensatu z pompą Vaillant lub równoważny
12. Czujnik temperatury zewnętrznej
13. Pogodowy regulator ogrzewania calorMATIC 630 lub równoważny
14. Zabezpieczenie stanu wody SYR 933 lub równoważny

MAG – zawór klapowy MAG3 typ ZBK–50k GAZEX lub równoważny
ZK – zawór kulowy
ZN – zawór napełniania instalacji SYR 2128 DN20 lub równoważny
ZZ – zawór zwrotny
FS – filtr siatkowy
WD – wodomierz
SA – sygnalizator akustyczno–optyczny GAZEX lub równoważny
MA – moduł alarmowy GAZEX MD2 + moduł MDXZA lub równoważny
DT – detektor gazu GAZEX lub równowazny
BA – zawór zwrotny antyskażeniowy Honywell typ BA295–3/4A lub równowazny
TM – termometr
PI – manometr
FG – filtr gazowy
ZG – zawór gazowy
ZS – zawór spustowy

– przewody inst. zimnej wody (rura stalowa)
– przewody inst. kotłowej–zasilanie (rura stalowa czarna)
– przewody inst. kotłowej–powrót (rura stalowa czarna)
– przewody inst. gazowej (rura stalowa bez szwu)
– przewody odprowadzenia kondensatu
– przewody elektryczne

EURO-[redacted]
STUDIO ARCHITEKTURY

MOMODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ URZĄDU MIASTA SIEMIATYCZE POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 1169 PRZY UL. PAŁACOWEJ 2 W SIEMIATYCZACH

Nr rys:	Temat rys:	Data: 12.06.2014r
Rys–02	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI GAZOWEJ	Skala: ----
Projektant:	mgr inż. Bartosz Sowa nr upr.WAM/0131/POOS/13	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Karolina Dąbrowska nr upr.WAM/0129/PWOS/13	Podpis: