

Zestawienie Powierzchni Piętro 1						
Nr	**Nazwa pomieszczenia**	**Powierzchnia**	**wys. pom./sufitu**	**rodzaj sufitu**	**rodzaj posadzki**	**Rodzaj wykończenia ścian**
2.01	komunikacja	15,71		farba zmywalna RAL9003	płytki gresowe nie gorsze niż serena bianco oraz nero anti-slip	tynk farba zmywalna RAL 9003
2.02	komunikacja	30,69	250	nie gorszy niż Ecophon Hygiene Meditec A	płytki gresowe nie gorsze niż serena bianco anti-slip 31x31x0,9cm	tynk farba zmywalna RAL 9003
2.02a	komunikacja	39,73	250	nie gorszy niż Ecophon Hygiene Meditec A	płytki gresowe nie gorsze niż serena bianco anti-slip 31x31x0,9cm	tynk farba zmywalna RAL 9003
2.03	szatnia	108,53	250	nie gorszy niż Ecophon Hygiene Meditec A	płytki gresowe nie gorsze niż serena bianco anti-slip 31x31x0,9cm	płytki gresowe nie gorsze niż serena bianco 31x31x0,9cm
2.04	pom. sprzątaczek	2,98	250	nie gorszy niż Ecophon Hygiene Meditec A	płytki gresowe nie gorsze niż serena bianco anti-slip 31x31x0,9cm	tynk farba zmywalna RAL 9003
2.05	łaźnia meska	31,82	250/300	nie gorszy niż Ecophon Hygiene Meditec A	płytki gresowe nie gorsze niż serena bianco anti-slip 31x31x0,9cm	płytki gresowe nie gorsze niż serena bianco 31x31x0,9cm
2.06	łaźnia damska	34,55	250/300	nie gorszy niż Ecophon Hygiene Meditec A	płytki gresowe nie gorsze niż serena bianco anti-slip 31x31x0,9cm	płytki gresowe nie gorsze niż serena bianco 31x31x0,9cm
2.07	komunikacja	41,57			płytki gresowe nie gorsze niż serena bianco anti-slip 31x31x0,9cm	płytki gresowe nie gorsze niż serena bianco 31x31x0,9cm
2.08	sala demonstracyjna	25,60	250	nie gorszy niż Ecophon Hygiene Clinic A	płytki gresowe nie gorsze niż serena bianco anti-slip 31x31x0,9cm	tynk farba zmywalna RAL 9003
2.09	komunikacja	23,19		płyta g-k H2 system nie gorszy niż 4.05.24 malowana farbą zmywalną	płytki gresowe nie gorsze niż serena bianco oraz nero anti-slip	tynk farba zmywalna RAL 9003
2.10	pom. edukacyjne	17,10	250	nie gorszy niż Ecophon Hygiene Clinic A	płytki gresowe nie gorsze niż serena bianco anti-slip 31x31x0,9cm	tynk farba zmywalna RAL 9003
2.11	zapl. socj.	3,36	250	nie gorszy niż Ecophon Advantage A	płytki gresowe nie gorsze niż serena bianco anti-slip 31x31x0,9cm	tynk farba zmywalna RAL 9003, na ścianie, gdzie zamontowana jest umywalka wykonać płytki nie gorsze niż serena bianco 31x31x0,9cm do wysokości 2m
2.12	gab. centrum eduk.-ekologicz. wsch.-zach.	15,30	250	nie gorszy niż Ecophon Hygiene Clinic A	płytki gresowe nie gorsze niż serena bianco anti-slip 31x31x0,9cm	tynk farba zmywalna RAL 9003
2.13	wc	3,13	250	nie gorszy niż Ecophon Advantage A	płytki gresowe nie gorsze niż serena bianco anti-slip 31x31x0,9cm	płytki gresowe nie gorsze niż serena nero 31x31x0,9cm
2.14	pom. biurowe	17,09	250	nie gorszy niż Ecophon Hygiene Clinic A	płytki gresowe nie gorsze niż serena bianco anti-slip 31x31x0,9cm	tynk farba zmywalna RAL 9003
2.15	WC	7,26	250	nie gorszy niż Ecophon Advantage A	płytki gresowe nie gorsze niż serena bianco anti-slip 31x31x0,9cm	płytki gresowe nie gorsze niż serena bianco 31x31x0,9cm
		417,61 m²				

istniejace obiekty budowlane

S-2

6,5 cm	panele z blachy powlekanej na konstrukcji
	kotew ze stali nierdzewnej
0,5 cm	pustka powietrzna - konstrukcja
30 cm	wełna mineralna skalna nie gorsza niż ISOVER SUPERVENT+
25 cm	beton zbrojony zgodnie z PW konstrukcji
2,5 cm	okładzina ceramiczna

S-4

1,25 cm	okładzina z płytek gersowych
1,25cm	płyta g-k
7,5cm	profile konstrukcyjne zabezpieczone do C4 wypełnione wełną
1,25cm	płyta g-k
1,25cm	okładzina z płytek gersowych
	dobór systemu ścianek g-k zgodnie z opisem i specyfikacją techniczną w pomieszczeniach mokrych wymagana izolacja ścian nie gorsza niż BARASEAL 2K OBJEKT

S-6

1,5 cm	tynk cementowo - wapienny
cm	ściana żelbetowa wg PW konstrukcji
1,5 cm	tynk cementowo - wapienny

S-7

2,5 cm	2x płyta g-k
7,5cm	profile konstrukcyjne zabezpieczone do C4 wypełnione wełną
2,5cm	2x płyta g-k
	dobór systemu ścianek g-k zgodnie z opisem i specyfikacją techniczną w pomieszczeniach mokrych wymagana izolacja ścian nie gorsza niż BARASEAL 2K OBJEKT

S-8

2 cm	okładzina z płytek gersowych
12 cm	ściana murowana nie gorsza niż SILKA
2 cm	okładzina z płytek gersowych

Uwagi:

1. Ściany zewnętrzne należy wykonać jako żelbetowe monolityczne
2. Ściany wewnętrzne działowe wykonać z płyt GK na ruszcie stalowym, w pomieszczeniach mokrych płyta wodoodporna, elementy stalowe zabezpieczyć do C4
3. Wymiary drzwi podano w świetle po otwarciu drzwi
4. Wymiary stolarki okiennej podano w świetle otworów konstrukcji ścian
5. Budynek wykonać w szczelności min 0,6 h-1
6. Parapety zewnętrzne z blachy nie gorszej niż Colorcoat Prisma oraz kapinosy nalezy konsekwentnie wykonać dla wszystkich otworów kolor RAL 7043
7.Pokrycie dachowe należy wykonać jako dwuwarstwowe, podkładowa warstwa papa asfaltowa na osnowie zapewniająca siłę zrywającą (na pasku o szerokości 5cm) min. 600N, warstwa wierzchnia - papa nawierzchniowa, termozgrzewalna na osnowach z poliestru o sile zrywającej min 600N/5cm.
8. Odwodnienie dachu poprzez podgrzewane wpusty dachowe montowane w korycie dachowym o spadku 1,5%
9. Posadzki pomieszczeń oraz wykończenie ścian należy wykonać zgodnie z PW
10. Okna i drzwi należy rozpatrywać zgodnie z zestwieniem stolarki
11. Materiały budowlane stosowane na etapie realizacji powinny spełniać warunki NRO
12. Zaprojektowane i preferowane w projekcie rozwiązania w zakresie doboru materiałów i produktów należy traktować jako przykładowe, które można zamienić i zastąpić innymi, wykazującymi porównywalne lub nie gorsze parametry techniczne w tym: cechy fizyczne, mechaniczne, estetyczne itd.
13. Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Szczegóły wykonawcze uzgadniać z projektantem
14. Wykonać izolację płaży basenu zgodnie z opisem i detalami
15. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie w trakcie realizacji
16. Wszystkie istniejące urządzenia oraz instalacje kolidujące z pracami budowlanymi należy rozebrać, a następnie odtworzyć do pierwotnego stanu. Należy uzupełnić i dołożyć, ewentualnie wymienić elementy, których nie ma możliwości ponownego zamontowania.
17. Obróbki blacharskie z blachy nie gorszej niż Colorcoat Prisma RAL 7043
18. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć do C4
19. Izolacja ścian pomieszczeń mokrych - prysznice nie gorsza niż Barraseal 2K Objekt

SPECJALNOŚĆ: architektoniczna	FUNKCJA: główny projektant	NAZWISKO: mgr inż. arch. Jerzy HNAT	NR UPRAWN.: A-172/00	DATA: 09.2017
SPECJALNOŚĆ: architektoniczna	FUNKCJA: asystent architekta	NAZWISKO: mgr inż. arch. Ada KOŁODZIEJCZYK	NR UPRAWN.:	DATA: 09.2017
SPECJALNOŚĆ: architektoniczna	FUNKCJA: asystent architekta	NAZWISKO: mgr inż. arch. Alina HNAT	NR UPRAWN.:	DATA: 09.2017
SPECJALNOŚĆ: architektoniczna	FUNKCJA: sprawdzający	NAZWISKO: mgr inż. arch. Renata BIELSKA-DRWIĘGA	NR UPRAWN.: A- 05/03	DATA: 09.2017

KORZYSTANIE, POWIELANIE LUB UDOSTĘPNIANIE NINIEJSZEGO RYSUNKU OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY JEGO AUTORÓW JEST ZABRONIONE!

FIRMA: **architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Kościelna 1/7 tel/fax (32)2705637**

INWESTOR: **Miasto Siemiatycze ul. Pałacowa 2 17-300 Siemiatycze**

LOKALIZACJA INWESTYCJI: ul. Świętojańska 25 17-300 Siemiatycze Dz. nr 845/1, 845/2, 845/3 i 843/7 obręb 1

TEMAT: Projekt zmian Budowy kryte| pływalni sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ignacego Gliewskiego w Siemiatyczach w zakresie zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby Międzynarodowego Centrum EdukacjiEkologicznej Wschód-Zachód - nazwa całości zadania "Budowa Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód" Projekt Budowlany

NR. RYSUNKU: A.2

FAZA: PB | BRANŻA: ARCHITEKTURA | SKALA: 1:100

NAZWA RYSUNKU: **Przut I Piętra**