UWAGI:
- istn. szafka oświetleniowa pozostaje bez zmian



Oprawa typu LED do wbudowania:
- materiał: aluminium/szkło;
- średni czas świecenia: 2000h;
- temp. barwowa: 3000K;
- oddawanie barw CRI>70
- klasa ochrony IP54.

Oprawa stojąca:
- h=0,7m;
- materiał: stal nierdzewna/granit
- moc 15W;
- temp. barwowa 3000K
- IP 44.

- elem. istniejące
- elem. projektowane

Obiekt
Projekt oświetlenia terenu pod budowę obiektów małej architektury służącej rekreacji codziennej w Siemiatyczach

Adres obiektu
ul. Gen. Andersa, dz. o nr ewid. 2303/1 i 2300/7 Siemiatycze

Inwestor
Miasto Siemiatycze
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze

Projekt elektryczny
ENERGY NORTLE sp. z o.o sp. k.
ul. Główna 7, 18-100 Łapy
Tel. +48 85 715 40 62

Tytuł rysunku
Instalacja oświetlenie zagospodarowania terenu - schemat ideowy zasilania

Etap inwestycji
Projekt wykonawczy

Branża	Data	Skala
ELEKTRYCZNA	21.06.2018	-

Projektant: mgr inż. Krzysztof Klewinowski — Podpis

PDL/0160/PWBE/16

Współpraca: inż. Michał Konrad Mazur — Podpis

Numer rysunku	Rewizja
E02	-