

Układ sieci	Sieć TN
Napięcie znamionowe	400/230 V
Moc zainstallowana	30,09 kW
IK1 Maks.	6 kA
IK3 Maks.	10 kA

Oznaczenie urządzenia	Q1	Q2	Q3	F1	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22
Oznaczenie zacisku																						
Opis	Wyłacznik Glowny zasilania / Wyłacznik Pożarowy	zasilanie wyłacznika pożarowego - przekaźnik PF431	kontrola napięcia i obecności faz	Ochrona przepięciowa	oświetlenie pomieszczeń nr 3; 4; 5 ; 6	oświetlenie pomieszczeń nr 1; 2; 7; 8; 9; 10	Gniazda wtykowe 230 V w pom 2; 3; 7; 8	Gniazda wtykowe 230V w pom. 8; 9; 10	Gniazdo wtykowe WC damski (suszarka do rąk)	Gniazdo wtykowe WC męski (suszarka do rąk)	Obw. gniazd zasilania komputerów nr 1 (4 gniazda w świetlicy)	Obw. gniazd zasilania komputerów nr 2 (2 gniazda w pom 8 i 9)	zasilanie przepływowego podgrzewacza wody c.w.u. nr 1	zasilanie przepływowego podgrzewacza wody c.w.u. nr 2	zasilanie pompy ciepła (rozdz. R-box)	zasilanie obwodów istn. części budynku	zasilanie z zespołu modułów fotowoltaicznych PV	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa
Moc	14 kW																					
Długość kabla																						
Przekrój przewodu	4 x 10	3 x1,5 mm		3 x Ly 16 mm +25 mm	3 x 1,5 mm	4 x 1,5	3 x 2,5 mm	3 x 2,5 mm	3 x 2,5 mm	3 x 2,5 mm	3 x 2,5 mm	3 x 2,5 mm	3 x 2,5 mm	3 x 2,5 mm	5 x 4 mm	5 x 4 mm	5 x 6 mm					
Typ kabla	YKY	HDGs		1 x Ly	YDY	YDY	YDYpżo	YDYpżo	YDYpżo	YDYpżo	YDYpżo	YDYpżo	YDYpżo	YDYpżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo					
Typ izolacji kabla	0,6 /1 kV	450/750 V		450/750 V	450/750 V	450/750 V	450/750 V	450/750 V	450/750 V	450/750 V	450/750 V	450/750 V	450/750 V	450/750 V	450/750 V	450/750 V	450/750					



WIDOK CZOŁOWY
TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ TB

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Biuro Techniczno-Handlowe Tomasz Słowikowski
ul. Poświętna 16
17-100 Bielsk Podlaski

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Siemiatycze
ul.Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze

OBIEKT:
ul.Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze

TREŚĆ PROJEKTU:
ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SANITARNO-TECHNICZNEGO NA ŚWIETLICĘ ŚRODOWISKOWĄ- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SKALA: 1:10

FAZA PROJEKTU: Projekt wykonawczy

TREŚĆ RYSUNKU:
Schemat Tablicy bezpiecznikowej TB

NR RYS.: E-1

BRANŻA: Elektryczna

DATA: 2019.01

PROJEKTANCI:

ELEKTRYKA: inż. Tomasz Słowikowski — NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH: 2305/Lb/93 — PODPIS:

ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. Jolanta Mielnik — PODPIS: