



RZUT DACHU

LEGENDA:

INSTALACJE C.O.

- zasilanie
- powrót
- Pion projektowany
- Grzejniki projektowane
- Grzejniki projektowane
- symbol instalacyjny
- 1250 W moc grzejnika
- C33-500/600 typ grzejnika
- NASTAWA-2 nastawa wstępna kV zaworu
- VDN115/VE115 typ zaworu termostaticznego
- grzejnikowy zawór regulacyjny z
- automatycznym równoważeniem
- z silownikiem termicznym sterownym
- grzejnikowy zawór powrotny odcinający
- zawór równoważący automatyczny
- zawór odcinający
- 24°C projektowana temp. pomieszczenia
- odpowietrzenie inst. CO
- odwodnienie inst. CO

UWAGI:
- Gałazki nieopisane Ø15
- Odpowietrzniki automatyczne

RZUT PIWNIC

KONSTRUKTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE KELVIN SP. Z O.O.		85-303 Bydgoszcz ul. Piłsne 13	
KELVIN		Biuro projektowe	
PRACOWNIA: ul. Świebodzka 25, Składowe		ul. Piłsne 13	
PROJEKTANT: mgr inż. Jan Tomczak		Miejsce Składowe	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Dariusz Milecki		ul. Piłsne 13	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Dariusz Milecki		ul. Piłsne 13	
WZWAŻENIE: RZUT DACHU		RZUT DACHU	
1:100		C1.4	