


- LEGENDA:
- Maszt instalacji odgromowej h=2m
 - Zwód poziomy instalacji odgromowej drut FeZn Ø8mm
 - Uziom otokowy FeZn 25x4mm
 - Przewód odprowadzający instalacji odgromowej do złącza kontrolnego
 - Połączenie spawane/skręcane
 - Panel fotowoltaiczny 300Wp



Zamawiający: MIASTO SIEMIATYCZE ul. Ogrodowa 2, 17-300 Siemiatycze tel. 85 656 58 00		
Jednostka projektowa: inwestprojekt PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH 15-274 Białystok, ul. J. Waszyngłona 22, tel./fax 85 742 01 87, Sp.z o.o.		
Objekt: Zespół pawilonów handlowych		Data: 10.10.2018 r.
Adres: Siemiatycze ul. Grodzieńska działka nr ewid. 2368/11 obręb 201001_1.001 Siemiatycze obręb 1		Umowa: IF.7011.2.2018
Nazwa rysunku: INSTALACJA ODGROMOWA I UZIOMU		
Branża:	ELEKTRYCZNA	skala 1:100
Projektant:	mgr inż. Erwin Antoni Niewiarowski PDL/0080/POOE/13	