LEGENDA:

- miejsca łączenia
- drut DFeZn8
- h=3m maszt odgromowy h=3m na trójnogu z podstawami betonowymi
- przewód izolowany wysokonapięciowy 35mm²
- istn. instalacja odgromowa
- koryto kablowe perforowane K200H42 z pokrywą systemową

Panel fotowoltaiczny:

•Moc	310Wp
•Sprawność STC min.	17%
•Napięcie systemu	1000V
•Diody – min	3 szt.
•Temp. pracy	-40°C - +85°C
•Gwaracja mocy znamionowej po 10 latach	90%
•Gwaracja mocy znamionowej po 25 latach	80%

Jednostka projektowa	TARE ul. Składowa 12/211, 15-399 Białystok, tare@tare.pl, www.tare.pl	tel. 85 307 00 60, 697 717 164, 502 147 059			
Temat	Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Miasta Siemiatycze; Instalacja fotowoltaiczna na budynku po byłym Gimnazjum Publicznym nr 1				
Adres	ul. Świętojańska 25, 17-300 Siemiatycze, działka ewid. 845/1, obręb ewid. 0001 Siemiatycze Obręb 1				
Inwestor	Miasto Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze				
Przedmiot rysunku	Rzut dachu – instalacja fotowoltaiczna			Skala 1:100	Nr rys. E-2
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Data
Autor:	mgr inż. Robert Grodzki	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PDL/0101/POOE/06		30.06 2020r.
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Surowiec	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PDL/0074/POOE/07		