

Siemiatycze, 12 sierpnia 2019 r.

IF.271.11.2019

Zamawiający:
Miasto Siemiatycze
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze

**Wykonawcy, Uczestnicy
w postępowaniu
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy zamówienia pod nazwą:

„Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach – wymiana oświetlenia wewnętrznego”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający udziela żądanych wyjaśnień:

Pytanie 1

Proszę o informacje jaki jest rodzaj instalacji elektrycznej w budynku – TN-C, TN-S, TN-C-S

Odpowiedź 1

W budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach istnieje system TN-C oraz nowy system TN-C-S.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza oprawy w 1 klasie ochrony przeciw porażeniowej?

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza oprawy w 1 klasie ochrony przeciw porażeniowej.

Pytanie 3

Czy w zakresie zadania jest malowanie – jeśli tak to proszę o informacje czy do pomalowania są całe płaszczyzny czy malowanie ma charakter miejscowych?

Odpowiedź 3

Zakresem zamówienia objęte jest malowanie o charakterze miejscowych płaszczyzn.

Pytanie 4

W związku z tym, iż 90% wartości zamówienia stanowią oprawy oświetleniowe proszę o informacje czy Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączyć wykaz opraw w celu doprecyzowania oferowanych rozwiązań?

Odpowiedź 4

Zamawiający nie wymaga dołączenia wykazu opraw w celu doprecyzowania oferowanych rozwiązań.

Pytanie 5

Czy zamawiający wymaga badań fotobiologicznych na potwierdzenie, że oprawy należą do grupy ryzyka 0 lub 1

Odpowiedź 5

Zamawiający nie wymaga badań fotobiologicznych na potwierdzenie, iż oprawy należą do grupy ryzyka 0 lub 1.

Pytanie 6

Czy zamawiający wymaga złożenia kart katalogowych na potwierdzenie spełnienia parametrów oferowanych opraw?

Odpowiedź 6

Zamawiający nie wymaga złożenia kart katalogowych na potwierdzenie spełnienia parametrów oferowanych opraw.

Pytanie 7

Parametry podane na legendach nie są zbyt precyzyjne i nie gwarantują spełnienia normy proszę o doprecyzowanie parametrów w takich sposób, aby lampy spełniające specyfikację gwarantowały osiągnięcie normy lub o wprowadzenie obowiązku dołączenia obliczeń dla wszystkich pomieszczeń potwierdzających spełnienie normy oświetleniowej?

Odpowiedź 7

Specyfikacja techniczna opraw oświetleniowych została dołączona do dokumentacji zamówienia publicznego na stronie BIP Miasta Siemiatycze pod adresem: http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/zamowienia_publiczne/Przetargi/zwiekszenie-efektywnosci-energetycznej-budynku-szkoly-podstawowej-nr-3-w-siemiatyczach--wymiana-oswietlenia-wewnetrznego.html

Pytanie 8

Czy można zmienić ilość i lokalizację opraw pod warunkiem przedstawienia obliczeń potwierdzających spełnienie wymagań normatywnych? Przy założeniu odmalowania całej powierzchni sufitu lub fragmentów.

Odpowiedź 8

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmian ilości i lokalizacji opraw. Zgodnie z zapisem projektu, nowe przewody należy poprowadzić na hali sportowej. Przewody do opraw należy poprowadzić w listwach elektroinstalacyjnych mocowanych do blachy trapezowej i na tynku.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuszcza oprawy o innym rozmiarze, jeśli nie to proszę o wyjaśnienie dlaczego?

Odpowiedź 9

Zamawiający dopuści możliwości zmian zastosowanie opraw o innych rozmiarach pod warunkiem przedstawienia obliczeń potwierdzających spełnienie wymagań normatywnych do pomieszczeń określonej funkcji i zaakceptowanych przez autora projektu i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Pytanie 10

Na rysunkach widoczne są oprawy tablicowe. Proszę o informacje czy instalacja do opraw tablicowych ma być wykonana przez Wykonawcę? Jeśli tak, to co z malowaniem w miejscach prowadzenia instalacji i jak ma być prowadzona?

Odpowiedź 10

Wykonanie instalacja do opraw tablicowych nie jest wymagana od Wykonawcy.

Pytanie 11

Prosimy o udostępnienie Opisu przedmiotu zamówienia załącznika nr 1 na którego podstawie należy przygotować ofertę, na stronie Zamawiającego znajduje się jedynie strona tytułowa OPZ.

Odpowiedź 11

Załącznik nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia, tj. „Dokumentacja techniczna” znajduje się na stronie BIP Miasta Siemiatycze, pod adresem:
http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/zamowienia_publiczne/Przetargi/zwiekszenie-efektywnosci-energetycznej-budynku-szkoly-podstawowej-nr-3-w-siemiatyczach--wymiana-oswietlenia-wewnetrznego.html

Pytanie 12

W Przedmiarze są podane typy opraw A1,A2,B1,B2,B3,B4B5,C1,C2,C3,D1,D2- prosimy o udostępnienie specyfikacji tych opraw.

Odpowiedź 12

Specyfikacja techniczna opraw oświetleniowych została dołączona do dokumentacji zamówienia publicznego na stronie BIP Miasta Siemiatycze pod adresem:
http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/zamowienia_publiczne/Przetargi/zwiekszenie-efektywnosci-energetycznej-budynku-szkoly-podstawowej-nr-3-w-siemiatyczach--wymiana-oswietlenia-wewnetrznego.html

Pytanie 13

Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert na 12.08.2019.

Odpowiedź 13

Zamawiający informuje, iż w dniu 06.08.2019 r. termin składania ofert został przedłużony do 14.08.2019 r. do godziny 11:00. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami ponownie przedłuża się termin składania ofert do 16.08.2019 r.

Burmistrz Miasta
mgr Piotr Siniakowicz